



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому району

152150, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20 «А» тел.(факс) 6-12-57, тел. 6-38-84

г. Ростов

(место составления акта)

« 27 » июля 2015г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 71

« 27 » июля 2015г. по адресу: 152155, Ярославская область, Ростовский район, рп. Петровское,  
ул. Советская, д.3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского района по  
пожарному надзору Зверев О.А. № 71 от 22.07.15 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственного образовательного учреждения Ярославской области «Петровская школа  
интернат»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с «27» июля по « 27 » июля 2015 года срок проведения  
проверки \_\_\_\_\_ рабочих дней

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому  
району ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (указывать дату и время  
предъявления (направления по почте) распоряжения) \_\_\_\_\_ вручено под роспись \_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

\_\_\_\_\_ согласование проверки с прокурором не требуется проверка проводится с целью контроля  
исполнения предписания

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Зверев Олег Александрович главный государственный  
инспектор Ростовского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию  
ОНДиПР по Ростовскому району ГУ МЧС России по Ярославской области майор внутренней  
службы

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)  
При проведении проверки присутствовали: директор Царева Л.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) **Краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

В состав Петровской школы-интерната входят несколько зданий расположенных в центральной части  
пос. Петровское: 1. Учебный корпус по Советской площади д. 3 - двухэтажное здание, 3 степени  
огнестойкости, отопление централизованное, электрифицировано. Крыша многоскатная, крыта шифером по  
деревянной обрешетке. Из здания имеется 2 эвакуационных выхода. К зданию пристроен спортивный зал,  
имеющий 2 самостоятельных, изолированных от основного корпуса выхода наружу. Функциональная  
пожарная опасность здания Ф4.1; Учебный корпус по ул. Октябрьская д.27 - двухэтажное здание, 2 степени  
огнестойкости, отопление централизованное, электрифицировано. Крыша многоскатная, крыта шифером по  
деревянной обрешетке. С каждого этажа имеется по 2 эвакуационных выхода. Функциональная пожарная  
опасность Ф4.1; Спальный корпус по ул. Октябрьская д.25 - двухэтажное здание, 3 степени огнестойкости,  
отопление централизованное, электрифицировано. Данное здание разделено с соседним учебным корпусом




противопожарной стеной. Крыша здания многоскатная крыта шифером по деревянной обрешетке. Из 2 этажа имеется 3 эвакуационных выхода, два из которых по лестницам 3 типа. Из первого этажа наружу имеется 2 эвакуационных выхода. Функциональная пожарная опасность здания Ф1.1; Спальный корпус по ул. Октябрьской д. 14 - двухэтажное здание, 3 степени огнестойкости, отопление централизованное, электрофицировано, крыша четырехскатная, крыта шифером по деревянной обрешетке. Из 2 этажа здания имеется 2 выхода. Из 1 этажа здания имеется 3 эвакуационных выхода. Функциональная пожарная опасность Ф1.1. Кроме того, в состав СКОШИ входят: отдельно стоящее двухэтажное здание вещевого склада, 3 степени огнестойкости; отдельно стоящее здание гаража на 2 бокса, 3 степени огнестойкости, не отапливаемое, не электрифицировано; хозяйственный сарай - одноэтажное временное строение, 5 степени огнестойкости, не отапливаемое, не электрифицировано; отдельно стоящее здание прачечной - одноэтажное здание 3 степени огнестойкости, отопление централизованное, электрифицировано. Из здания имеется 2 эвакуационных выхода; одноэтажное здание мастерской - находится в стадии реконструкции. Требования противопожарного режима на объектах СКОШИ в основном выполняются. Пожаротушение зданий школы-интерната осуществляется из наружных водопроводных сетей пос. Петровское. Помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в количестве 56 шт.

(адрес объекта надзора, функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, Электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) В ходе проведения проверки:

- Нарушения указанные в предписании № 38/1/25 от 29.04.14 устранены в полном объеме

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_  
(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор Ростовского  
района по пожарному надзору  
Зверев О.А.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 27 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2015г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
Директор Царева Л.А.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2015г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

8 (4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области