

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОСТОВСКОМУ, БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«14» сентября 2022 г., № 72/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором Ростовского,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору
Гореловым Сергеем Николаевичем
уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:
не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения № 72 от 05.09.2022 г.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, 3
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое мероприятие
(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Государственного Общеобразовательного Учреждения Ярославской области «Петровская школа-интернат» ОГРН: 1037601401551; ИНН 7609016673 (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1- категория высокого риска)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

планового мероприятия

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На путях эвакуации помещения пристроя (помещение пристроя по плану БТИ) размещены различные предметы.	Правила противопожарного режима в РФ, пп. «б», п. 27	10.04.2023 г.	
2	Дверь эвакуационного выхода из помещения пристроя (помещение пристроя по плану БТИ) изнутри закрывается на ключ.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 26	10.04.2023 г.	
3	Здание ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» не оборудовано огнетушителями согласно выбору типа и расчета необходимого количества огнетушителей в соответствии с пунктами 400, 406 ППП в РФ и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 397	10.04.2023 г.	
4	На двери помещения пристроя (помещение пристроя по плану БТИ) отсутствует категория взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ, п. 12	10.04.2023 г.	
5	В помещении пристроя (помещение пристроя по плану БТИ) где осуществляется хранение горючих материалов, отсутствует автоматическая система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация).	НПБ 110-03, п. 4	10.04.2023 г.	
6	План эвакуации при пожаре, в холле на первом этаже (помещение №14 по плану БТИ) неверно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения.	ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5.2	10.04.2023 г.	

7	В помещении холла на первом этаже (помещение №14 по плану БТИ) световой оповещатель "ВЫХОД" не правильно расположен.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2; СП 3.13130.2009, п. 3.3	10.04.2023	
8	План эвакуации при пожаре, в помещении спорт зала (помещение №5 по плану БТИ) неверно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения.	ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5.2	10.04.2023	
9	На двери помещения спорт зала (помещение №6 по плану БТИ) отсутствует категория взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ, п. 12	10.04.2023	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

Горелов С.Н.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Ирина И.И.
(фамилия, инициалы)

